


Relação de Material (QDLT-LAB06)		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	QUADRO METALICO DE SOBREPOR	1
02	CANALETA SEMI-ABERTA	-
03	TRILHO DIN	-
04	FUSIVEL NH DE 63A	3
05	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (CLASSE 1- DESCARGA DIRETA) O DPS DEVE POSSUIR DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA DESLIGAMENTO EM CASO DE FALHA INTERNA	4
		16A 8
06	DISJUNTORES MONOFÁSICOS	25A 3
		32A -
		RES. 4
		16A 1
07	DISJUNTORES BIFÁSICOS	20A -
		32A 3
		RES. -
		20A -
08	DISJUNTORES TRIFÁSICOS	32A 1
		125A 1
		RES. -



ARQUIVO: CIENAM15C-EL-PE-24-DIAC_QDI.T-LAB06-R00.dwg \\fileserv\cpaf\APAF-DESENVOLVIMENTO\CLARA\CIENAM\2014-CONSTRUCAO\CIENAM14C-RECEBIDOS\160817-PE_ENTREGA_01\Eletrica\