

[illegible]

Relação de Material (QDLT-LAB10)			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	
01	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR	1	
02	CANALETA SEMI-ABERTA	-	
03	TRILHO DIN	-	
04	FUSIVEL NH DE 33A	3	
05	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (CLASSE 1 - DESCARGA DIRETA) O DPS DEVE POSSUIR DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA DESLIGAMENTO EM CASO DE FALHA INTERNA	4	
06	DISJUNTORES MONOFÁSICOS	16A	12
		25A	-
		32A	4
		40A	3
		RES.	4
07	DISJUNTORES TRIFÁSICOS	32A	1
		150A	1
		RES.	-

COORDENADOR DE CONTRATO - JOSÉ CARLOS DA ROCHA RNP - 050093923-3			
RESPONSÁVEL TÉCNICO - MAYRTHON JÚNIOR RNP - 060191712-0			
ENGENHEIRO - IGOR SÁ RNP - 061038361-2			
ALTERAÇÕES:			
03			
02			
01			
NÚMERO	DATA	RESPON	TIPO E LOCAL DA ALTERAÇÃO
ECONOMIA IMPRIMA			
		COORDENADOR DE CONTRATO - JOSÉ CARLOS DA ROCHA RNP - 050093923-3 RESPONSÁVEL TÉCNICO - MAYRTHON JÚNIOR RNP - 060136183-0 ENGENHEIRO - IGOR SÁ RNP - 061397278-3	
		 SUMAI Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura	
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			
COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS - ARO. MÁRCIA ELIZABETH PINHEIRO CAU - A21359-4			
CHEFE DO NÚCLEO DE PROJETOS - ARO. ROSANA DE LEO CAU - A18234-0			
NOME DO PROJETO:			
CIENAM - MÓDULO 3			
CAMPUS DE ONDINA			
NOME DA EMPRESA:		CNPJ: Salvador - BA	
DIAGRAMAS - QDLT-LAB10		VERSÃO: R00 FOLHA:	
ÁREA TÉCNICA: ELÉTRICA		ETAPA: PROJETO EXECUTIVO PROJETO: THIAGO ALVES	
DATA: 07/2016 SEM ESCALA		CONFIRMO POR: +	
		29/41	